ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : Eleksta	Nr teller : N° comp : /	Index : /

Verslag van onderzoek
Rapport de contrôle

N° : 28 / 01 / 10

Aard onderzoek : Nature du contrôle :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	ARAB / RGPT	262	TT	TN	IT	Voorschr. stroomlev. Prescription du distributeur
	RGIE	⊗	○	○	○	○	⊗	○	○		○	⊗	○	○	○

Tijdelijk : Temporaire :	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	Indienststelling : Mise en service :	Uitbreiding : Extension :	Vernieuwing : Renouvellement :
○	○	⊗	○	○

Plaats van het onderzoek : De Vadderlaan Lot 24 3120 Tremelo
Lieu du contrôle :

Eigenaar :
Propriétaire :
Adres : idem
Adresse :

Ik. / C.I.
Installateur : Elektro Claes - Beersen
BTW / TVA : 453 804 996

Datum van het onderzoek : 03-12-2002
Date du contrôle :
Inspecteur : R. Verbergen

Onderzoek / Contrôle : ⊗ Woning / maison ○ Appart. ○

Spanning : Tension :	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : Prot. maximale :
220	KVB 4x10	4p 40A

Aardelectrode : Electrode de terre :	Isolatie : Isolement :	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :
5,77 Ohm	720 Mohm	1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés : 17	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
4p 40	300	alle kringen	⊗	○
2p 63	30	kringen N-9	⊗	○
			○	○
			○	○
			○	○
			○	○
			○	○
			○	○

IVERLEK - ELECTRABEL
Cedersstraat 20
2220 Heist-op-den-Berg
Tel. (015) 25.03.11 Fax. (015) 25.03.

Opmerkingen / Remarques : *(zie keerzijde / voir verso)*

RGIM

IVL IVERLEK
Elektriciteitstraat 70
2800 Mechelen

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~— niet —~~ conform met het AREI en mag — ~~niet — tijdelijk~~ — in dienst gesteld worden.
~~L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service.~~
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
~~L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.~~
~~Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.~~

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

~~Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.~~

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 03 / 12 / 2027
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch direkteur, de inspecteur:
pour le directeur technique, le contrôleur:

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit dokument ter kennis worden gebracht van het komité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie ; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directie elektr. energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de afwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 838 1b du RGPT, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Embellissement des lieux de travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique;
3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.