

N.V. WILDRI

KMO-ZONE RAVENSHOUT 3911, 3945 HAM - TEL. 011-39 22 22 - FAX 011-39 22 23
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : VELDSTRAAT 82, 2491 OLMEN - B.T.W. BE 440.565.189

AAN: VERWORST NV
Putsesteenweg 379
2820 BONHEIDEN

CONFORMITEITSATTEST DUBBELWANDIGE TANK

Plaats van prestatie: WILDRI NV - HAM

Datum van prestatie: 18/10/02

Technische gegevens: Tanknummer: 02/1029.

Constructie: WILDRI NV

Bestemming: Hendrickx - Bonheiden.

Inwendige tank:

- diameter: 1270mm
- aantal rompdelen: 2
- totale lengte: 2.30m
- inhoud: 2500L
- mangaf 400mm -aantal aansluitingen: 4 x 2"
- plaatdikte: 4mm

Uitwendige tank:

- diameter: 1290mm
- aantal rompdelen: 2
- totale lengte: 2.32m
- plaatdikte: 3mm

Gebruikte materialen:

- bodems: St.37.2
- mantels: St.37.2

Waterproefdruk op 3 bar van de binnentank.

Uitgevoerd op 18/10/02 voor het aanbrengen van de buitentank. Er werden geen vervormingen of lekken vastgesteld.

Waterproefdruk buitentank op 0.3 bar.

Uitgevoerd voor het aanbrengen van de buitenbekleding. Er werden geen lekken vastgesteld.

Drukproef uitgevoerd op 18/10/02.

Besluit:

De 2 drukproeven hebben voldoening gegeven.

De tank is geproduceerd volgens de geldende NBN-normen en prototype-keuring DM 1250 - ATK.

Ham,
Willems Dirk

