

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
 Van der Sweepstraat 3 bus 44
 2000 Antwerpen
 Tel. 03 216 28 90
 Fax 03 230 86 65

ZETEL BRUSSEL
 Clovislaan 15
 1000 Brussel
 Tel. 02 230 81 82
 Fax 02 230 80 08

VLAAMS BRABANT

(016) 63 47 45
 Slabbaertstraat 18
 3210 LUBBEEK

O. ref.: _____
 U. ref.: VS VERSLAG NR.: 35/10/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Suzochot
betekennings... toll

EIGENAAR: ETWV Vlaamse
 Adres: 1000 NV

OPDRACHTGEVER: _____
 Adres: _____

INSTALLATEUR: Raymond
 Adres: Antwerpen 20

BTW of IK: Raymond

STROOMLEVERANCIER: Edelweid
 Ref: 11 teller nr.: 1
 Index: _____

Datum van het onderzoek: 2/6/2004 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens
 (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 275) (ARAB art. 262) (T.F. art. 234) (Voorzchr. stroomlijst.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervanging - Verzuimig Type der lokalen: 11p. gelykval. rechts

Begin werken: Fundament na 1.10.81 - Elektrische installatie na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 66

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting: 40 A

Bedingskabel hoofdbord: 4 x 35 mm² Alg. schakelaar: type 9

Type van de aardelektrode: bus - baren - penren - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14 RA: 55 Ohm, RI tot 40 MOhm

BESCHRIJVING: Vrijwel volledige en nieuwe installatie
afhankelijk van het hoofdwerk van elektriciteits
bedrijven - de installatie is geheel
nieuw met ingeplaat
25 buskabel geplaatst

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: <u>Rek</u>	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gesteld op <u>23-6-04</u>
	de aanpakster van de stroomvoorzijfer naam: <u>T. B. C. M. H. A.</u>
	handtekening: <u>[Signature]</u>

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eindmaats en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 2/6/2004 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: STEUR De directeur, _____