

# CONFORMITEITSATTEST

## voor mazoutreservoirs

FIRMA: **Georges Van der Borgh**

Jan Vellestraat 14 • 3201 Aarschot  
Tel. 016 56 88 03  
GSM 0496 80 97 77  
GSM 0495 04 34 93  
T.V. 33 33 - S.V. 00 831  
HRL 107 723 - BTW BE 636 712 750  
ING 330-0590764-88

Klant: \_\_\_\_\_  
Straat: Blietstraat  
Postnummer: 3200 Gemeente: Aarschot nr. 16  
Tel: 0496/063912

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: Erk. 87/8129

Adres reservoir: Blietstraat 16

Nominale inhoud reservoir: 2600L Materiaal: Staal Buitenwand toegankelijk  ontoegankelijk

Nummer van het reservoir: \_\_\_\_\_

### 1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 1/12/2002 Datum uitvoering controle: 10/11/2010

#### Controles:

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

#### Bijzondere opmerkingen:

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)\*
- Merkteken: (Groen/Rood)\*

### 2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 1/12/2002 Datum uitvoering controle: 10/11/2010

#### Controles:

##### Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

#### Bijzondere opmerkingen:

- 
- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)\*
- Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-oranje-Rood)\*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus:

**Georges Van der Borgh**  
Jan Vellestraat 14 • 3201 Aarschot  
Tel. 016 56 88 03 • GSM 0496 80 97 77

Naam & handtekening klant: