

Reinigingsattest / Verbrandingsattest

☒ Onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige):

Naam: Van Rillaer
 Straat + nr.: Don Kalsbeekweg 18
 Postcode + gemeente: 3130 Alphen
 Tel.: 636497028 E-mail:
 Ondernemingsnummer: 636497028

Volgnummer attest:

☒ ERKEND TECHNICUS ☐ SCHOORSTEENVEGER
 Voornaam: Marcel
 Achternaam: Van Rillaer
 Erkeningsnummer: GV 04509 / TV 04509
 Datum reinigings-/verbrandingscontrole 28-09-2016
 Arbeidsduur van tot

KLANT:

Voornaam en achternaam: Stijn Schrevelstein
 Straat + nr.: 3128 Baal
 Postcode + gemeente: 3128 Baal
 Tel.: E-mail:

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

Dum

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: (kruis aan wat van toepassing is)

* indeling volgens NBN CR 1749

☒ Centraal: ☒ aangesloten als type B 23 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten)

☐ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☒ Vloeibare brandstof

☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

TOESTEL

Merk: Buderus
 Type: G 115
 Bouwjaar: 2005
 Fabricatienummer: 630340950050810128
 Nominiaal vermogen (kW): 30

BRANDER (enkel CV)

Merk: Buderus
 Type: G 115
 Bouwjaar: 2005
 Fabricatienummer: 630340950050810128
 Debiet (kW of kg/h of m³/h (gas)): 30

Goede staat van werking	Eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting**		OK	Niet OK
				Laaglast	Hooglast		
De afdruk (-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.							
Keteltemperatuur	°C	1,2			<u>60</u>		
Sproeier: merk en type		1			<u>Sanfor</u>		
Sproeier: debiet		1			<u>8,6</u>		
Sproeier: hoek	graden	1			<u>80</u>		
Pompe druk	bar	1			<u>1,6</u>		
Gasdruk teller	mbar	2			<u></u>		
gasblok	mbar	2			<u></u>		
branderbed	mbar	2			<u>-3,9</u>		
Rookindex	Bacharach	1			<u>0,19</u>	☒	☐
Zuurstof (O ₂)	%	1,2			<u>4,1</u>		
Koolstofdioxide (CO ₂)	%	1,2			<u>12,23</u>		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2			<u>6</u>	☒	☐
Rookgastemperatuur (t _g)	°C	1,2			<u>129,4</u>		
Temperatuur verbrandingslucht (t _g)	°C	1,2			<u>21,8</u>		
Nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2			<u>77,2</u>		
Verbrandingsrendement (H _s)	%	1,2			<u>88,73</u>		
Verbrandingsrendement (H _i)	%	1,2			<u>94,4</u>	☒	☐
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☒ OK		☐ NIET OK	
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1,2		☒ OK		☐ NIET OK	
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☒ OK		☐ NIET OK	
Veilige staat van werking							
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	<u>-9,7</u> Pa	1,2,3		☒ OK		☐ NIET OK	
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1,2,3		☒ OK		☐ NIET OK	
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1,2		☒ OK		☐ NIET OK	
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2		☒ OK		☐ NIET OK	

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEOORDELING:

(kruis aan wat van toepassing is)
☒ Het stooktoestel werkt: ☒ goed ☐ niet goed
☒ veilig ☐ niet veilig

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór

28-09-2017

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger)

(aankruisen)

☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☐ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL

Voor alle toestellen:

☐ andere, namelijk:
☐ controle van de verluchting van het stooklokaal
☐ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)

☐ ontstopping
☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
☐ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)

☐ reiniging van de filters
☐ reiniging van de ketel
☐ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolde vakman)

☐ nazicht algemene staat
☐ reiniging inwendige delen warmtebron

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

verduchting onder via garage
en schuifdeur

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór

De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór

28-09-2017

(Handtekening geschoolde vakman / erkende technicus):

Van Rillaer

Voor kennisname, (Handtekening klant):