

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 081050817107

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3720 Tremelo
Styck Streuvelsstr. (lot 49)

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: RDK

Adres: Herblossesseweg 18

INSTALLATEUR: 2340 Rykerorset

Adres: _____

BTW of IK: 422 033 459

Datum van het onderzoek: 17108105 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~bezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (F.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voortloopt~~ - ~~Verzwarend~~: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering ~~vóór~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 21230 V Bescherming van de aansluiting automy 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: V03 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40A

je van de aardelektrode: lus - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 7; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 7,5 Ohm; RI tot 250 MOhm

BESCHRIJVING: Zie ééndraadschema + situatieplan

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

Nota: Verlichtings toestellen, kanten + bad-
hamervormen niet geïnstalleerd
Exploitatieaanduiding niet voorzien in
meterkast

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 1710811030 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:



nr. + naam + handtekening

FORM. 382 /05-2004

De directeur,


30E

LEIDINGAANSLUITINGEN




10


garage garage garage



B
16A




220V/12V



**Uitbreiding op bestaande elektrische
installatie**

Stijn Streuvelslaan 34
3128 BAAL



ELEKTRO RIVER bvba
Elektrotechnisch Installatiebedrijf
Schriekestraat 8 - 2223 Schreef
GSM: 0473/69 16 53 Fax: 015/20 00 53
elektroriver@telenet.be www.elektroriver.be
BTW B80891553427

Q


CONTROLE ORGANISME

ATK VZW
2880 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Rudy GEERAERTS

2/8/2011

[illegible]

elektrische buiten (1)



Erkend Organisme
 BTW Vlaams-Brabant
 Belekomsestraat 98A
 3128 Baal
 Tel.: 016 63 47 45
 Fax: 016 63 12 21
 e-mail: btw.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie
 Stijn Sireuvelsstraat 34
 3128 Baal
 Tel.: 016 53 53 99 GSM: 0477 79 77 12
 e-mail: verschueren.b@telenet.be


Installateur
 Patrick Goris Elektrische werken
 Hoekje 21
 3130 Begijnendijk
 Tel.: 016 53 76 14 GSM: 0496 19 83 63
 e-mail: goris.patrick@skynet.be
 BTW BE 0806.153.340

p. 1/2
 Eindraadschema

Datum: 22/09/2018

1 x 400V + N ~ 50Hz

elektrische bruten ②



p. 2/2 Situatieschema	Installateur Patrick Goris Elektriciteitswerken Hoekje 21 3130 Begijnendijk Tel.: 016 53 76 14 GSM: 0496 19 83 63 e-mail: goris.patrick@skynet.be BTW BE 0806.153.340	Plaats van de elektrische installatie Stijn Streuvelsstraat 34 3128 Baal Tel.: 016 53 53 99 GSM: 0477 79 77 12 e-mail: verschuereb@telenet.be	Erkend Organisme BTV Vlaams-Brabant Betekomsstraat 98A 3128 Baal Tel.: 016 63 47 45 Fax: 016 63 12 21 e-mail: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
Datum: 22/09/2018			

