

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	142/2018/5/25/1	Datum van bezoek: Date de visite:	25/05/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	HAVELAERTS BART Wespelaarsteeweg 75 - 3150 HAACHT BTW BE 0826.993.789	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	N° teller: N° compteur: N° teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	60941218 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Guldensporenlaan 49 - 3120 TREMELO		
Eigenaar: Propriétaire:	Guldensporenlaan 49 - 3120 TREMELO		
Installateur:	Bestaande installatie	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison		
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	3x400V+N	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	4 x 10 mm ² XGB
			Max. beveiliging / Protection max.: 40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	24.8 Ohm	Isolatie / Isolation: 1.9 MOhm
			Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 20 + 6	
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux
40A	300mA	A/s	Algemene, alle kringen
			Kringen A --> U
			Kringen X --> Z + AA --> AC
40A	30mA	A/s	Kringen H --> N + T
			Bord 2
			Kringen X --> Z + AA --> AC
TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE	
OK	OK	271bis - 278	
		271bis - 278	
		271bis - 278	
OK	OK	271bis - 278	
NOK	NOK	271bis - 278	
		271bis - 278	

Algemeen: OK Rechtstreekse aanraking: OK Onrechtstreekse aanraking: OK Aansluitingen: OK Equipotentiale verbindingen: OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Geen

Nota's / Notes:

Geen

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

Het één draadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. / Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 25/05/2043

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



WELLEMANS PETER

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht in de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te maken aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

ELEKTRISCH DOSSIER

05-05-2018

Project: Renovatie Guldensporenlaan 49 3120 Tremelo	Titel: Voorblad: elektrische schema's As-built dossier versie 05-05-2018	De afgevaardigde van het elektriciteitsbedrijf:  Peter Willems De Elektricien Gsm: 0478 852 852	De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:  Elektriciteitswerken HAVELAERTS Wespelaarssteenweg 75 3150 Haacht
---	--	---	---

DIF. 300mA	A	B	C	D	E	F	G
40A	16A	16A	16A	6A	20A	20A	20A
4 polig	2 polig	2 polig	2 polig	2 polig	2 polig	2 polig	2 polig
L1, L2, L3, N	L1, N	L2, N	L3, N	L1, N	L2, N	L3, N	L1, N
DIF. 30mA	H	I	J	K	L	M	N
40A	16A	20A	20A	20A	16A	16A	20A
4 polig	2 polig	2 polig	2 polig	2 polig	2 polig	2 polig	2 polig
L1, L2, L3, N	L1, N	L2, N	L3, N	L1, N	L2, N	L3, N	L1, N
O	P	Q	R	S	T		
20A	20A	20A	20A	16A	20A		
4 polig	2 polig	2 polig	2 polig	2 polig	2 polig		
L1, L2, L3, N	L1, N	L2, N	L3, N	L1, N	L2, N		
U			1	2	3		
20A			dimmer	dimmer	transfo		
4 polig			RF	RF	8VA		
L1, L2, L3, N					L1, N		

Project: Renovatie

Guldensporenlaan 3120 Tremelo

Titel:

Bordenschema verdeelbord woning

As-build dossier versie 05-05-2018

De afgevaardigde van het gemeentebestuur is:

Peter Willems

De afgevaardigde van het gemeentebestuur is:

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:

Elektrischewerken HAVELAERTS

Mespelaarssteenweg 75
3150 Haacht



Kring	Stroom	Benaming kringen
A	16A	Verlichting slaapkamer 1 – 2 – 3, nachthal, zolder
B	16A	Verlichting hall, buitenlicht voordeur, bureau, berging, kelder, wc beneden
C	16A	Verlichting keuken
D	6A	Bel
E	20A	Stopcontacten hall, bureau, kelder, aan buitengevel vooraan
F	20A	Stopcontacten slaapkamer 2 – 3
G	20A	Stopcontacten slaapkamer 1
H	16A	Verlichting & stopcontacten kleine badkamer, grote badkamer
I	20A	Wasmachine
J	20A	Droogkast
K	20A	Vaatwasmachine
L	16A	Stopcontacten keuken eiland, aan buitengevel achteraan, buitenlicht achteraan
M	16A	Stopcontacten microgolfoven, aanrecht keuken links, dampkap
N	20A	Stopcontacten aanrecht keuken rechts, aan keukentafel
O	20A	Kookfornuis
P	20A	Stopcontacten eetkamer, tv
Q	20A	Stopcontacten eetkamer aan glazen deur, zithoek
R	20A	Stopcontacten berging, frigo keuken
S	16A	Verlichting zithoek, eetkamer, buitenlicht terras aan achterdeur
T	20A	Poort rechts naast woning
U	20A	Verdeelbord garage
1	RF	Dimmer spots zithoek
2	RF	Dimmer centerlicht eetkamer
3	8VA	Transfo bel

Project: Renovatie

Guldensporenlaan 49
3120 Tremelo

Titel:

Benaming kringen verdeelbord woning

As-build dossier versie 05-05-2018

De afgevaardigde van het bestuursorgaan is:




Peter WILLEKENS
Ingénieur
Dietrichsdijk 100-101
Eem 3811 DV 852 603

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:



Elektriciteitswerken HAVELAERTS
Wespeelaarssesteenweg 75
3150 Haacht




Project: Renovatie
Guldensporenlaan 49
3120 Tremelo

Titel:
Situatieschema kelder - verlichting & stopcontacten
As-build dossier versie 05-05-2018


De afgevaardigde van het erkend organisme:
ELECTRO-TEST
Peter Willekens
Kleinkeizerlaan 10
3120 Tremelo
Tel: 03 213 5370
E-mail: info@electro-test.be

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:
Elektricitetswerken HAVELAERTS
Wespelaarssteenveg 75
3150 Haacht

27/05/2018



Project: Renovatie Gedeputeerde 49 3120 Tremelo	Titel: Situatieschema gelijkvloers - stopcontacten As-built dossier versie 05-05-2018	De afgevaardigde van het gemeentebestuur: Peter Willems Gemeenteraadslid 011-238 0478 050 800 25/05/2018	De verantwoordelijke voor de uitvoering vgn het werk: Elektriciteitswerken HAVELAERTS Wespelaarssesteenweg 75 3150 Haacht
---	---	--	--



Project: Renovatie

Guldensteentlaan 49
3120 Tremelo

Titel:

Situatieschema 1ste verdieping - verlichting

As-build dossier versie 05-05-2018

De afneveraandide van het erkend organisatie:


ECTHO-1-1
Peter Hellema
Hoofduit

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:


Elektrische werken HAVELAERTS
Wespelaarssteenvweg 75
3150 Raaiacht



Wolff
25/09/2018




Project: Renovatie	Titel:	De afgevaardigde van het erkend organisme:	De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:
Guldenparklaan 49 3120 Tremelo	Situatieschema 1ste verdieping - stopcontacten As-buit dussier versie 05-05-2018	 Peter Willems ingenieur 0032 (0)3 206 81 81 0032 (0)3 206 81 81	Elektricitétswerken HAVELAERTS Wespelaarssteenweg 75 3150 Haacht



Project: Renovatie	Titel:	De afgevaardigde van het erkend organisme:	De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:
Guldensporenlaan 49 3120 Tremelo	Situatieschema zolder - verlichting AS-build dossier versie 05-05-2018	ELECTRO-TEST Peter Willems Inspecteur 	Elektriciteitswerken HAVELAERTS Wespelaarssteenweg 25 3150 Haacht 

Willems
25/05/2018



Project: Renovatie

Gutdensporenlaan 49
3120 Tremelo

Titel:

Situatieschema garage - verlichting & stopcontacten
AS-build dossier versie 05-05-2018


De afgevaardigde van het erkend organisme:

WELLEMANS
Inspecteur
aanvaardingsinspectie voor elektrische installaties
Eenheid 31-04-2018-0502-0001

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:

Elektrischiteitswerken HAVELAERTS
Wespeelaarssteenweg 75
3150 Haacht





Project: Renovatie	Titel:	Eendradschema verdeelbord woning - plan 2
Guldensporenlaan 49 3120 Tremelo	AS-build dossier versie 05-05-2018	De afgevaardigde van het erkend organisatie
De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:	Elektricienswerken HAVELAERTS Wespeelaarssesteenweg 75 3150 Haacht	De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:

