

REINIGINGS- EN VERBRANDINGSATTEST				volgnummer attest: D <u>25 06 1009</u>					
FIBA Technics bv		Kruisstraat 110 - 3120 Tremelo		www.fibatechnics.be					
BTW: BE 0896.110.645		Tel: 016 / 65.78.56		GSM: 0499 / 41 88.70		info@fibatechnics.be			
Klant nr.: _____		Klant voor- en achternaam: _____		tel: _____					
Straat en nummer: <u>Guldensporenlaan 49</u>				e-mail: _____					
Postcode en gemeente: <u>3120 Tremelo</u>									
KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL (kruis aan wat van toepassing is)									
☒ Centraal	☐ type B	☒ type C	☒ water	☐ lucht					
☒ Gasvormige brandstof	☒ aardgas	☐ LPG	☐ andere, namelijk: _____						
☐ Vloeibare brandstof	☐ niet-premix (GI)	☒ premix (GI)	☒ gasunit	☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)					
		☐ Vaste brandstof							
KETEL				BRANDER (indien van toepassing)					
Merk: <u>VAILLANT</u>				Merk: _____					
Type: <u>eco Tec plus VCW 376/5-5 R6</u>				Type: _____					
Bouwjaar: <u>2019</u>				Bouwjaar: _____					
Fabricatienr.: <u>35</u>				Fabricatienr.: _____					
Vermogen: _____ (kW)				Debiet: _____ (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas))					
REINIGING EN CONROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (schoorsteenveger of erkend technicus)									
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken				☐ nazicht van de goede werking					
druk rookgasafvoerkanaal: <u>N.V.T.</u> Pa ☐ OK ☐ Niet OK				☐ controle van de terugslag d.m.v. een terugslagmelder					
				☐ nazicht trekregelaar					
REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL									
Voor vloeibare brandstof:				Voor gasvormige brandstof:					
☐ reiniging van de ketel				☒ ontstopping					
☐ reiniging van de brander				☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar					
☐ reiniging van de filters				☐ reiniging van de ventilator en de brander					
Voor vaste brandstof:				Voor alle toestellen:					
☐ reiniging inwendige delen warmtebron				☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid					
☐ nazicht algemene staat				☒ controle van de verluchting van het stooklokaal					
				☐ andere, namelijk: _____					
METINGEN EN BEREKENINGEN		Eenheid	Brandstof *	Meting	METINGEN EN BEREKENINGEN		Eenheid	brandstof *	Meting
PARAMETER					PARAMETER				
Keteltemperatuur	°C	1 / 2	<u>50</u>		Zuurstof (O₂)	%	1 / 2	<u>5,6</u>	
Sproeier: merk & type	/	1	<u>-</u>		Koolstofdioxide (CO₂)	%	1 / 2	<u>2,73</u>	
Sproeier: debiet	USG/h	1	<u>-</u>		Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1 / 2	<u>47</u>	
Sproeier: hoek	graden	1	<u>-</u>		Rookgastemperatuur (tg)	°C	1 / 2	<u>52,2</u>	
Pompdruk	bar	1	<u>-</u>		Verbrandingsluchttemperatuur (ta)	°C	1 / 2	<u>20,9</u>	
Gasdruk	mbar	2	<u>24</u>		Nettotemperatuur (tg-ta)	°C	1 / 2	<u>31,8</u>	
Druk rookgasafvoerkanaal	Pa	1 / 2	<u>N.V.T.</u>		Verbrandingsrendement (Hi)	%	1 / 2	<u>98,3</u>	
Rookindex	Bacharach	1	<u>N.V.T.</u>		Verbrandingsrendement (Hs)	%	1 / 2	<u>88,5</u>	
(*) 1 = vloeibare brandstof 2 = gasvormige brandstof									
EINDBEOORDELING (kruis aan wat van toepassing is)					DATUM: <u>10 / 06 / 2023</u>				
☒ Het stooktoestel werkt goed					☒ Het stooktoestel werkt veilig				
☐ Het stooktoestel werkt niet goed					☐ Het stooktoestel werkt niet veilig				
het toestel werkt volgens: Optimaz 1999/2005/elite					DE EERSTVOLGENDE REINIGING EN VERBRANDINGSCONTROLE MOET GEBEUREN VOOR <u>10 / 06 / 2024</u>				
Gebreken en maatregelen:									
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:									
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:									
Andere opmerkingen: _____									
VERREKENING									
OMSCHRIJVING								PRIJS in €	
<u>Onderhoud Vaillant gaswandketel.</u>								<u>107,00</u>	
Ontvangen de som van:								totaal (excl.btw): <u>107,00</u>	
TECHNICUS: Paul Baudot								BTW 6% : <u>6,42</u>	
Erkenningsnr.: TV01345 GV01731								TOTAAL (incl.btw): <u>113,42</u>	
Handtekening erkende technicus:					Voor kennisname				
<u>P. Baudot</u>					Handtekening klant:				